



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"**

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9215 ТФ**  
от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8159

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Старобжегокай, в/к ул. Ленина, 20

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9215 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9215 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : М.В.М.С.С. инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 8771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8159

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Старобжегокай, в/к ул. Ленина, 20  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: \_\_

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала  (Д.С. Муков)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9215 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	1,45+-0,29	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9215 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : М.М.М.М. (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9216 ТФ

от ' 17 ' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) направлен(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8160

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Старобжегокай, в/к ул. Дружбы, 4

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9216 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9216 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Машинин инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8160

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:20:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Старобжегокай, в/к ул. Дружбы, 4  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9216 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	1,65+0,33	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9216 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола :  (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"**

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9217 ТФ**  
от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных скважин

Проба (образец) направлен(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8161

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Старобжегокай, а/с

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9217 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $x_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9217 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Иванов инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных скважин

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8161

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Старобжегокай, а/с  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: —

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9217 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
4	мутность	0,85+-0,17	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9217 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Майтлек (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9218 ТФ

от ' 17 ' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) направлена(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8162

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:50:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Новая Адыгея, в/к ул. Красная, 11

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9218 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9218 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Минилов инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8162

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 8:50:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Новая Адыгея, в/к ул. Красная, 11  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: —

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9218 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	1,25+-0,25	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9218 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Машин (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"**

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9219 ТФ**  
от ' 17 ' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) направлен(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8163

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:00:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Новая Адыгея, в/к в МБОУ СШ №19

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник  
Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9219 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9219 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : \_\_\_\_\_ инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8163

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:00:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Новая Адыгея, в/к в МБОУ СШ №19  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: \_\_

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9219 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{\text{ср}} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	0,85+-0,17	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9219 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Иванов (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.201

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9220** ТФ  
от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных скважин

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8164

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Новая Адыгея, а/с  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9220 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9220 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Майорова инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ *922011*

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных скважин

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8164

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:10:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", а. Новая Адыгея, а/с  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала *(подпись)* (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9220 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
4	мутность	0,55+-0,11	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9220 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : М.М.М.М.М.М. (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9221 ТФ**  
от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8165

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", х. Хомуты, в/к ул. Шоссейная, 6

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9221 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{X}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9221 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : М.И.Иванов инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г.Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8165

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:30:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", х. Хомуты, в/к ул. Шоссейная, 6  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: —

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9221 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	1,05+-0,21	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9221 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Машкова (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9222 ТФ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,

направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах

Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8166

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:40:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", х. Хомуты, в/к ул. Ленина, 28

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9222 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $x_{cp} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9222 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Шамисов инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
адрес филиала: Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных водопроводов

Проба (образец) Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске,  
направлен(а): Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8166

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:40:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где Водопровод ООО "Жилкомсервис", х. Хомуты, в/к ул. Ленина, 28  
проводился отбор  
пробы (образца):

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012  
пробы (образца):

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник  
Дополнительные сведения: Производственный контроль  
Сведения о средствах  
измерения:

Главный врач филиала Д.С. Муков



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9222 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x}_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
3	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	мутность	0,95+-0,19	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9222 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : М.М.М.М. (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Код документа:  
10.1.43.4.26.Ф 28.02.09.2016

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Тахтамукайском районе"

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Аттестат Аккредитации № RA.RU.21AB18 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015г.  
Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9223 ТФ**  
от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных скважин

Проба (образец) направлен(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8167

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:50:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", х. Хомуты, а/с

Изготовитель: ---

Дата выработки: --- Размер партии: ---

Номер партии: ---

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала \_\_\_\_\_ (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9223 . 1.1.1.2.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 17.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $X_{ср} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	ОКБ	0	Отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующая лабораторией: Нарезный С.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9223 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Машинцев инженер

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40  
Телефон, факс: (8- 8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический/ Фактический адрес филиала: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5  
Телефон, факс: (8- 87771) 9-65-34

Лицензия "На осуществление медицинской деятельности" № ФС-01-01-000288 от 14.07.2016г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

от '17' ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода коммунальных скважин

Проба (образец) направлен(а): Филиал "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 5

Проба (образец) отобран(а): инженер КГ Л.Г. Гунай

Акт №: 8167

Время и дата отбора пробы (образца): 16.11.2018 9:50:00

Время и дата доставки пробы (образца): 16.11.2018 10:20:00

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образец):

ООО "Жилкомсервис" а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35а

Объект, место, где проводился отбор пробы (образца): Водопровод ООО "Жилкомсервис", х. Хомуты, а/с

Изготовитель:

Дата выработки: --- Размер партии: —

Номер партии:

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Сведения о средствах измерения:

Главный врач филиала (Д.С. Муков)



Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9223 . 1.1.1.2.18

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата проведения испытания: начало 16.11.2018 10:30:00 окончание 16.11.2018

№№	Определяемые показатели	Результаты исследований с характеристикой погрешности, $\bar{x} \pm \Delta$	Норматив	Единицы измерения (для графы 3, 4)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	запах	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	привкус	0	Не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	цветность	0	Не более 20	град.	ГОСТ 31868-12
4	мутность	0,65+0,13	Не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца ( пробы) в ИЛЦ: 9223 . 1.1.1.2.18

Лицо, ответственное за оформление протокола : Иванов (ФИО, должность)

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизводство протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.